



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P1119066500
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: MILIĆ D.O.O.
Applicant: 35250 PARAČIN
GLAVICA BB

Proizvod: SAMONOSIVI KABL SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA
Product:

Oznaka tipa/modela: FR-N1XD4-AR 4x35mm² 0,6/1kV
Type:

Robna marka:
Trademark:

Proizvodjač: MILIĆ D.O.O.
Manufacturer: Srbija

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izveštaj/sertifikat: 101/19 od 03.07.2019
Test report/Certificate:

Izdat od: MILIĆ D.O.O.
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: *Valid until:*
Niš, 12.07.2019. 11.07.2024.



Generalni direktor

.....
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Akreditovana
organizacija



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta
"KVALITET" Niš
Srbija, 18000 Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86
Tel: +381-18-550-766, 550-624; Fax: +381-18-550-636, 550-068



**IZVEŠTAJ O NALAZIMA OCENJIVANJA
USAGLAŠENOSTI PROIZVODA br. 04111907200S**

S01FO18
(v1.0 S01UP02)

PODNOŠILAC ZAHTEVA

Naziv: MILIĆ D.O.O.
Adresa: GLAVICA BB
35250 PARAĆIN

OPŠTI PODACI O UZORKU

Naziv: SAMONOSIVI KABL SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA

Tip/model: FR-N1XD4-AR 4x35mm² 0,6/1kV

Ostali podaci:

Proizvođač: MILIĆ D.O.O.

Srbija

PODACI O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA

Standardi: SRPS HD 626 S1:2009+A1:2009+A2:2009 deo 4-E i 6-E; NF C33-209:1996

Tehnički propis: Pravilnik o električnoj oprema namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ('Sl. glasnik RS', br. 25/2016)

Napomena: Ocenjivani uzorak zadovoljava sve zahteve navednih standarda i sve zahteve navedenog tehničkog propisa.
Na osnovu toga se izdaje Potvrda o usaglašenosti br. P1119066500.

Rezultati ocenjiavanja usaglašenosti iz ovog izveštaja odnose se samo na ocenjivani uzorak.

Na osnovu rezultata ocenjiavanja usaglašenosti utvrđeno je da uzorak **ZADOVOLJAVA** zahteve gore navedenih standarda i tehničkog propisa

Datum: 2019.07.12



Direktor Sektora za sertifikaciju: