



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P1119073000**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: MILIĆ D.O.O.
Applicant: 35250 PARAĆIN
GLAVICA BB

Proizvod: PLJOSNATI DELJIVI KABL SA TERMOPLASTIČNOM PVC IZOLACIJOM
Product:

Oznaka tipa/modela: H03VH-H (P/L) 300/300 V
Type:

Robna marka:
Trademark:

Proizvodjač: MILIĆ D.O.O.
Manufacturer: Srbija

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*


Izveštaj/sertifikat: 113/19 od 23.07.2019
Test report/Certificate:

Izdat od: MILIĆ D.O.O.
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: *Valid until:*
Niš, 30.07.2019. 29.07.2024.



Za Generalni direktor
Vladimir Vukašinović
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Akreditovana
organizacija



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta
" KVALITET" Niš
Srbija, 18000 Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86
Tel: +381-18-550-766, 550-624; Fax: +381-18-550-636, 550-068



IZVEŠTAJ O NALAZIMA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA br. 04111907900S

S01FO18
(v1.0 S01UP02)

PODNOŠILAC ZAHTEVA

Naziv: MILIĆ D.O.O.
Adresa: GLAVICA BB
35250 PARAĆIN

OPŠTI PODACI O UZORKU

Naziv: PLJOSNATI DELJIVI KABL SA TERMOPLASTIČNOM PVC IZOLACIJOM

Tip/model: H03VH-H (P/L) 300/300 V

Ostali podaci:

Proizvođač: MILIĆ D.O.O.

Srbija

PODACI O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA

Standardi: SRPS EN 50525-2-72:2011

Tehnički propis: Pravilnik o električnoj oprema namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)

Napomena: Ocenjivani uzorak zadovoljava sve zahteve navednih standarda i sve zahteve navedenog tehničkog propisa.
Na osnovu toga se izdaje Potvrda o usaglašenosti br. P1119073000.

Rezultati ocenjivanja usaglašenosti iz ovog izveštaja odnose se samo na ocenjivani uzorak.

Na osnovu rezultata ocenjivanja usaglašenosti utvrđeno je da uzorak **ZADOVOLJAVA** zahteve gore navedenih standarda i tehničkog propisa

Datum: 2019.07.30



Direktor Sektora za sertifikaciju: