



Акционарско друштво за испитивање квалитета KVALITET Ниш
Акционарско друштво за испитивање квалитета KVALITET Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš

СЕРТИФИКАТ О УСАГЛАШЕНОСТИ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Број: П1124005300
No.

Подносилац захтева: MILIĆ D.O.O.
Applicant: 35250 ПАРАЋИН
ГЛАВИЦА ББ

Производ: ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛ СА ИЗОЛАЦИЈОМ И ПЛАШТОМ ОД ПВЦ МАСЕ
Product:

Ознака типа/модела: NAYY (PP00-A) 0,6/1 kV
Type:

Робна марка:
Trademark:

Произвођач: MILIĆ D.O.O.
Manufacturer: Srbija

Вреднована документација: Evaluated documentation:

Документ: 102/24, 01.02.2024.
Document:

Издат од: MILIĆ D.O.O.
Issued by:

На основу горе наведене документације утврђено је да горе наведени производ задовољава захтеве референтних стандарда који су наведени у списку стандарда 'Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона' (Сл. глас. РС, 25/2016 и 21/2020).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the referent standards cited in list of standards of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Off. Gazette RS, 25/2016 and 21/2020).

Настале промене у спецификацији, типу/моделу, компонентама, електричним карактеристикама производа који утичу на усаглашеност са наведеним техничким прописом и/или стандардом морају се пријавити "Квалитет"-у а.д. Ниш
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention tehcnical regulation and/or standard, shall be forwarded to "Kvalitet".

Место и датум издавања:
Place and date:
Ниш, 12.02.2024.

Важи до:
Valid until:
11.02.2029.



Генерални директор

Владимир Вукашиновић, дипл. инж.



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta
" KVALITET" Niš
Srbija, 18000 Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86
Tel: +381-18-550-766, 550-624; Fax: +381-18-550-636, 550-068

**IZVEŠTAJ O NALAZIMA OCENJIVANJA
USAGLAŠENOSTI PROIZVODA br. 04112400560**

S01FO18
(v1.0 S01UP02)

PODNOŠILAC ZAHTEVA

Naziv: MILIĆ D.O.O.

Adresa: GLAVICA BB
35250 PARAĆIN

OPŠTI PODACI O UZORKU

Naziv: ENERGETSKI KABL SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC MASE

Tip/model: NAYY (PP00-A) 0,6/1 kV

Ostali podaci:

Proizvođač: MILIĆ D.O.O.

Srbija

PODACI O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA

Standardi: SRPS HD 603 S1:2009

Tehnički propis: Pravilnik o električnoj oprema namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ('Sl. glasnik RS', br. 25/2016)

Napomena: Ocenjivani uzorak zadovoljava sve zahteve navednih standarda i sve zahteve navedenog tehničkog propisa.
Na osnovu toga se izdaje Sertifikat o usaglašenosti br. P1124005300.

Rezultati ocenjiavanja usaglašenosti iz ovog izveštaja odnose se samo na ocenjivani uzorak.

Na osnovu rezultata ocenjiavanja usaglašenosti utvrđeno je da uzorak ZADOVOLJAVA zahteve gore navedenih standarda i tehničkog propisa

Datum: 2024.02.12



Direktor Sektora za sertifikaciju: